



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ульяновской области**

Дмитрия Ульянова ул., д.4, г. Ульяновск, 432071
тел/факс (8422) 44-29-68, 44-29-41. E-mail: 73rpn@73.rosпотребнадзор.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 12.08.2022 № 288

Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области, Ульяновская область, город
Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, дом 4
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ульяновской области Михеевой Л.В.

ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ульяновской области Чуриковой Е.В.

(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия Федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора на основании решения о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия от «11» июля 2022 г. № 000836-РП в отношении

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 58
«Снежок», ИНН 7325027199, ОГРН 1027301181742, Ульяновская область, город Ульяновск,
ул. Докучаева, дом 13

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи», а именно:

Выявлены нарушения обязательных требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» и п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, а именно:

Согласно протокола лабораторных измерений, испытаний (измерений) № П9333 от
05.08.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» установлено:
Освещенность общая с учетом погрешности измерений не соответствует нормативным
величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.

В группе № 1 (групповая, рабочее место 1-3): освещенность общая допустимая должна
быть не менее 400 лк., фактически измеренная освещенность составляет 178-212 лк.

В группе № 3 (рабочее место 1-3) освещенность общая допустимая не менее 400 лк.,
фактически измеренная освещенность 280-320 лк.

В группе № 4 (рабочее место 1-3) освещенность общая допустимая не менее 400 лк.,
фактически измеренная освещенность 258-268 лк.

В группе № 5 (групповая, рабочее место 1-3): освещенность общая допустимая должна
быть не менее 400 лк., фактически измеренная освещенность составляет 323-348 лк.

В группе № 6 (групповая, рабочее место 1-5): освещенность общая допустимая должна быть не менее 400 лк., фактически измеренная освещенность составляет 260-350 лк.

В группе № 2 (групповая, рабочее место 1-4): освещенность общая допустимая должна быть не менее 400 лк., фактически измеренная освещенность составляет 180-204 лк.

- Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 - стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

При проверке отмечено, следы протечек на стене в спальне группы № 3, следы протечек на потолке и стенах лестничного пролета в здании детского сада, в результате чего на потолке и стенах нарушена целостность отделки, что не позволяет качественно провести уборку с применением дезинфицирующих средств.

- Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 - полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

При проверке установлено, что в группе № 6 отсутствовала часть линолеума на стыке между санитарной комнатой и групповым помещением. В месте отсутствующей части линолеума находится цемент, песок.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 58 «Снежок» ИНН 7325027199, Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Докучаева, дом 13

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Параметры освещенности в группах привести в соответствие с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок: 15.05.2023 г.

2. Стены и потолки в спальне группы № 3, лестничного пролета в здании детского сада привести в соответствие п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Срок: 15.05.2023 г.

3. Полы в группе № 6 привести в соответствие п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Срок: 15.05.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 58 «Снежок»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт



Михеева Л.В.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт

Чурикова Е.В.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «12» августа 2022г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: